

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование территориального органа МЧС России)

173020, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.67, тел. 77-46-02, Главное управление  
<gugo\_novobl@mail.natm.ru>

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отделение надзорной деятельности по Мошенскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

174450 д. Мельник, д. 69, Мошенской район, Новгородская область

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

"08" ноября 2011 г.

(дата составления акта)

с. Мошенское

(место составления акта)

10 час. 30 мин.

(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

федерального органа исполнительной власти (органа исполнительной власти  
субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления)

№ 33

"02" ноября 2011 г. по адресу: Новгородская область, Мошенской район, д. Дубишки, д. 12; д.  
Ореховно, д. 95; д. Петрово, д. 73, д. Чувашева Гора, д. 37

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Мошенского района по  
пожарному надзору Д.А. Васильева от 31 октября 2011 года № 33

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: Администрация Ореховского сельского поселения

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 4 дня

(дней/часов)


Акт составлен: Отделением надзорной деятельности по Мошенскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: глава

Администрации Ореховского сельского поселения Серебряков Сергей Юрьевич

(заполняется при проведении выездной проверки)

31 октября 2011 г. 

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения  
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Главный государственный инспектор Мошенского района по  
пожарному надзору Васильев Денис Александрович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: глава Администрации Ореховского сельского  
поселения Серебряков Сергей Юрьевич

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены следующие нарушения обязательных требований Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденных приказом МЧС России от 18.06.2003г. № 313, зарегистрированных в Минюсте РФ 27.06.2003г. регистрационный № 4838. Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

№ пун кта	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативного акта, требования которых нарушены)	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3
1	Отсутствует установка автоматической пожарной сигнализации в помещении избирательного участка № 208 по адресу: д. Дубишки, д. 12 (ППБ 01-03, п. 3; НПБ 110-03 п. 9, таб. 1; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», прил. А)	Администрация Ореховского сельского поселения
2	Отсутствует установка автоматической пожарной сигнализации в помещении избирательного участка № 209 по адресу: д. Ореховно, д. 95 (ППБ 01-03, п. 3; НПБ 110-03 п. 9, таб. 1; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», прил. А)	Администрация Ореховского сельского поселения
3	Отсутствует установка автоматической пожарной сигнализации в помещении избирательного участка № 210 по адресу: д. Петрово, д. 73 (ППБ 01-03, п. 3; НПБ 110-03 п. 9, таб. 1; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», прил. А)	Администрация Ореховского сельского поселения
4	Отсутствует установка автоматической пожарной сигнализации в помещении избирательного участка № 211 по адресу: д. Чувашева Гора, д. 37 (ППБ 01-03, п. 3; НПБ 110-03 п. 9, таб. 1; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», прил. А)	Администрация Ореховского сельского поселения
5	Отсутствуют сертификаты, характеризующие показатели пожарной опасности на отделочные материалы пола (линолеум) в общем коридоре, ведущим к помещению избирательного участка № 209 (ППБ 01-03, п. 3; СНиП 21-01-97*, п. 6.25*; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.3.2)	Администрация Ореховского сельского поселения

6	Планы эвакуации людей и имущества выполнены с нарушениями требований ГОСТ Р 12.2.143-2002 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные» (ППБ 01-03, п.3; ГОСТ Р 12.2.143-2002)	Администрация Ореховского сельского поселения
---	---	---

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Предписание об устранении нарушений № 33/1/19 от 08.11.2011

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор  
Мошенского района по пожарному надзору  
старший лейтенант вн. службы  
Д.А. Васильев

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): \_\_\_\_\_

Глава Администрации Ореховского  
сельского поселения  
Серебряков С.Ю.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

10 ноября 2012.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

«Телефон доверия Главного управления МЧС России по Новгородской области  
(8162) 69-99-99»